

Ürün Tanım	400 x 250 x 190 mm ASMOLEN					Tolerans Sınıfı		D1
Kagir Birim Şekli	Dikdörtgen Prizmatik		Kagir Birim Formu		Boşluk ve Lamba Zıvanalı			
BOYUT ANALİZİ								
Uzunluk (mm)		Genişlik (mm)			Yükseklik (mm)			
401.66		250.16			187.66			
KONFIGÜRASYON ANALİZİ								
Toplam Boşluk Oranı %	En Büyük Boşluk Oranı %	Toplam Oyuk Oranı %	İç Cidar Et Kalınlığı	Dış Cidar Et Kalınlığı		Dış ve İç Cidar Birleşik Kalınlığı		Döşeme Yüzü Toplam Boşluk Oranı %
				Enine	Boyuna	Yanaktan Yanağa %	Alından Alına %	
55.51	18.50	----	28.00	28.00	28.44	22.33	28.24	55.51
BİRİM HACİM KÜTLE ANALİZİ								
Net Kuru Birim Hacim Kütle (kg/m ³)				Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (kg/m ³)				
924				411				
MEKANİK DAYANIM	KARAKTERİSTİK DAYANIM (N/mm ²)			1.53				
	ORTALAMA DAYANIM (kg/cm ²)			----				
ISIL DAVRANIŞ	ISI İLETKENLİK DEĞERİ (W/mK ²)			0.2019				
DAYANIKLILIK ANALİZİ	KÜTLE KAYBI			3.3104				
	DON SONRASI DAYANIM AZALMASI (%)			3.4858				
KAPALİRİTE ANALİZİ	KAPİLER SU EMME (gr/m ²)			4.00				
YANGINA DİRENÇ ANALİZİ	A1			YANMAZ MALZEME				
SES YALITIMI ANALİZİ	KAGİR BİRİM SES YUTUCULUK DEĞERİ (dB)			----				

Ürün Tanım	390 x 190 x 190 mm Boyutlu Geçmeli Boşluklu Blok Duvar					Tolerans Sınıfı	D1	
Kagir Birim Şekli	Dikdörtgen Prizmatik			Kagir Birim Formu	Boşluk ve Lamba Zıvanalı			
BOYUT ANALİZİ								
Uzunluk (mm)			Genişlik (mm)			Yükseklik (mm)		
390.00			190.16			192.67		
KONFIGÜRASYON ANALİZİ								
Toplam Boşluk Oranı %	En Büyük Boşluk Oranı %	Toplam Oyuk Oranı %	İç Cidar Et Kalınlığı	Dış Cidar Et Kalınlığı		Dış ve İç Cidar Birleşik Kalınlığı		Döşeme Yüzü Toplam Boşluk Oranı %
				Enine	Boyuna	Yanaktan Yanağa %	Alından Alına %	
32.24	4.27	----	22.36	26.17	29.14	55.82	24.90	34.66
BİRİM HACİM KÜTLE ANALİZİ								
Net Kuru Birim Hacim Kütle (kg/m ³)					Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (kg/m ³)			
915					627			
MEKANİK DAYANIM	KARAKTERİSTİK DAYANIM (N/mm ²)				2.74			
	ORTALAMA DAYANIM (kg/cm ²)				----			
ISIL DAVRANIŞ	ISI İLETKENLİK DEĞERİ (W/mK ²)				0.22			
DAYANIKLILIK ANALİZİ	KÜTLE KAYBI				3.3575			
	DON SONRASI DAYANIM AZALMASI (%)				3.1630			
KAPALİRİTE ANALİZİ	KAPİLER SU EMME (gr/m ²)				8.03			
YANGINA DİRENÇ ANALİZİ	A1				YANMAZ MALZEME			
SES YALITIMI ANALİZİ	KAGİR BİRİM SES YUTUCULUK DEĞERİ (dB)				-----			

Ürün Tanım	390 x 150 x 190 mm Boyutlu Geçmeli Boşluklu Blok Duvar					Tolerans Sınıfı		D1	
Kagir Birim Şekli	Dikdörtgen Prizmatik			Kagir Birim Formu		Boşluk ve Lamba Zıvanalı			
BOYUT ANALİZİ									
Uzunluk (mm)			Genişlik (mm)			Yükseklik (mm)			
390.50			150.33			190.33			
KONFIGÜRASYON ANALİZİ									
Toplam Boşluk Oranı %	En Büyük Boşluk Oranı %	Toplam Oyuk Oranı %	İç Cidar Et Kalınlığı	Dış Cidar Et Kalınlığı		Dış ve İç Cidar Birleşik Kalınlığı		Döşeme Yüzü Toplam Boşluk Oranı %	
				Enine	Boyuna	Yanaktan Yanağa %	Alından Alına %		
26.21	3.73	----	20.08	24.42	25.56	59.82	23.02	30.26	
BİRİM HACİM KÜTLE ANALİZİ									
Net Kuru Birim Hacim Kütle (kg/m ³)					Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (kg/m ³)				
884					653				
MEKANİK DAYANIM	KARAKTERİSTİK DAYANIM (N/mm ²)				3.19				
	ORTALAMA DAYANIM (kg/cm ²)				----				
ISIL DAVRANIŞ	ISI İLETKENLİK DEĞERİ (W/mK ²)				0.19				
DAYANIKLILIK ANALİZİ	KÜTLE KAYBI				3.19				
	DON SONRASI DAYANIM AZALMASI (%)				3.0303				
KAPALİRİTE ANALİZİ	KAPİLER SU EMME (gr/m ²)				6.60				
YANGINA DİRENÇ ANALİZİ	A1				YANMAZ MALZEME				
SES YALITIMI ANALİZİ	KAGİR BİRİM SES YUTUCULUK DEĞERİ (dB)				----				

Ürün Tanım	390 x 135 x 190 mm Boyutlu Geçmeli Boşluklu Blok Duvar					Tolerans Sınıfı		D1	
Kagir Birim Şekli	Dikdörtgen Prizmatik			Kagir Birim Formu		Boşluk ve Lamba Zıvanalı			
BOYUT ANALİZİ									
Uzunluk (mm)			Genişlik (mm)			Yükseklik (mm)			
390.83			134.16			190.00			
KONFIGÜRASYON ANALİZİ									
Toplam Boşluk Oranı %	En Büyük Boşluk Oranı %	Toplam Oyuk Oranı %	İç Cidar Et Kalınlığı	Dış Cidar Et Kalınlığı		Dış ve İç Cidar Birleşik Kalınlığı		Döşeme Yüzü Toplam Boşluk Oranı %	
				Enine	Boyuna	Yanaktan Yanağa %	Alından Alına %		
34.45	7.30	----	20.50	23.25	23.30	50.81	23.85	37.74	
BİRİM HACİM KÜTLE ANALİZİ									
Net Kuru Birim Hacim Kütle (kg/m ³)					Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (kg/m ³)				
958					628				
MEKANİK DAYANIM	KARAKTERİSTİK DAYANIM (N/mm ²)				2.902				
	ORTALAMA DAYANIM (kg/cm ²)				----				
ISIL DAVRANIŞ	ISI İLETKENLİK DEĞERİ (W/mK ²)				0.19				
DAYANIKLILIK ANALİZİ	KÜTLE KAYBI				2.7651				
	DON SONRASI DAYANIM AZALMASI (%)				3.1550				
KAPALİRİTE ANALİZİ	KAPILER SU EMME (gr/m ²)				5.78				
YANGINA DİRENÇ ANALİZİ	A1				YANMAZ MALZEME				
SES YALITIMI ANALİZİ	KAGİR BİRİM SES YUTUCULUK DEĞERİ (dB)				----				

Ürün Tanım	39 x 100 x 190 mm Boyutlu Geçmeli Boşluklu Blok Duvar					Tolerans Sınıfı		D1
Kagir Birim Şekli	Dikdörtgen Prizmatik		Kagir Birim Formu		Boşluk ve Lamba Zıvanalı			
BOYUT ANALİZİ								
Uzunluk (mm)		Genişlik (mm)			Yükseklik (mm)			
390.50		101.03			187.33			
KONFIGÜRASYON ANALİZİ								
Toplam Boşluk Oranı %	En Büyük Boşluk Oranı %	Toplam Oyuk Oranı %	İç Cidar Et Kalınlığı	Dış Cidar Et Kalınlığı		Dış ve İç Cidar Birleşik Kalınlığı		Döşeme Yüzü Toplam Boşluk Oranı %
				Enine	Boyuna	Yanaktan Yanağa %	Alından Alına %	
28.08	5.67	----	21.58	19.66	21.77	57.59	22.40	30.13
BİRİM HACİM KÜTLE ANALİZİ								
Net Kuru Birim Hacim Kütle (kg/m ³)					Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (kg/m ³)			
835					680			
MEKANİK DAYANIM	KARAKTERİSTİK DAYANIM (N/mm ²)				2.87			
	ORTALAMA DAYANIM (kg/cm ²)				----			
ISIL DAVRANIŞ	ISI İLETKENLİK DEĞERİ (W/mK ²)				0.19			
DAYANIKLILIK ANALİZİ	KÜTLE KAYBI				2.6270			
	DON SONRASI DAYANIM AZALMASI (%)				3.2520			
KAPALİRİTE ANALİZİ	KAPİLER SU EMME (gr/m ²)				5.38			
YANGINA DİRENÇ ANALİZİ	A1				YANMAZ MALZEME			
SES YALITIMI ANALİZİ	KAGİR BİRİM SES YUTUCULUK DEĞERİ (dB)				-----			